郑州航空港兴港电力有限公司2023年6月份可开放容量清单

一、配电网公用线路可用容量统计表

序号	变电站	主变	主变容量（MVA）	最大负荷(MVA)	主变负载率（%）	主变受限类型（过载、重载、无）	线路	线路限额(A)	最大负荷电流(A)	线路受限类型（过载、重载、无）
1	志洋站	志洋#1主变	63	26.46	42%	无				无
2		志洋#2主变	63	11.16	18%	无				无
3	钟观站	钟观#1主变	63	14.37	23%	无				无
4		钟观#2主变	63	14.35	23%	无				无

填表说明：
1主变负载率统计范围为年度，主变年最大负载率=主变年最大负荷/主变容量*100%；主变年最大负荷=MAX(统计当天之前365天的每日最大负荷)。重载标准：80%<=最大负载率<=100%，且持续2小时；过载标准：
最大负载率>100%，且持续2小时。
2.线路负载率统计范围为年度，线路年最大负载率=线路年最大电流/线路输送限额*100%；线路最大电流=MAX(统计当天之前365天的每日最大电流)；重载标准：70%<=最大负载率<=100%，且持续2小时；过载标
准：最大负载率>100%，且持续2小时。
3.线路剩余容量（KVA）=√3* 10*（线路输送限额* 70%—线路年最大电流）-最大负荷日后已接入容量，仅作为业扩报装可接入容量的理论值，各单位应根据实际在运情况评估可开放的容量。
4.主变受限类型为重过载时，其下属线路受限类型与主变保持一致，且线路剩余容量按线路重过载条件下计算