

郑州航空港兴港电力有限公司

关于印发 2026 年 5 月份停送电计划的通知

公司各部门：

为规范公司停送电工作管理，统筹计划类停送电工作，经相关部门充分讨论和平衡，现发布 2026 年 5 月份停送电计划，请相关部门各司其职，严格按计划执行！

附件：2026 年 5 月份停送电计划

2026 年 04 月 23 日

2026年5月份停电计划

序号	申报部门	电压等级	涉及站所及设备	工作内容	调度停电计划										任务分类	工作联系人/电话	网架/方式变动	备注
					计划日期	计划开始时间	计划结束时间	工作时长	其中涉及用户停电									
									停电设备	停电影响范围	停电开始时间	停电结束时间	停电时长					
1	建设质量部	10KV	阜安西路二配、祥星路一配	阜安西路二配1号、祥星路一配I号由阜安西路一配(国网)供电转至黄海路二所(基兰)供电。	阜安西路二配1线I阜安西路二配阜安西路一配或阜安西路二配1线I祥星路一配黄海路二所联供,阜安西路二配1线解备。	2026年05月06日 23:00	2026年05月06日 23:30	0.5小时	阜安西路二配1线I阜安西路二配阜安西路一配	第六户区4#地公用配I线、南庄换热站专用配I线、第六户区6#地公用配I线、第六户区6#地居民配、第六户区4#地公用配I线、六区中学专用配。	2026年05月06日 23:00	2026年05月06日 23:30	0.5小时	侧方式	栾延超 /13628833469	阜安西路二配I线、祥星路一配I号由阜安西路一配(国网)供电转至黄海路二所(基兰)供电。	注意:确保黄海路二所1线开关两侧相位一致。	
			阜安西路二配	阜安西路二配II号切割至母联供电。	阜安西路二配20线II阜安西路二配祥星路一配或阜安西路二配20线II阜安西路二配。	2026年05月07日 23:00	2026年05月07日 23:30	0.5小时	阜安西路二配20线II阜安西路二配祥星路一配	淮河湿地二期光伏专用配、南庄换热站专用配II线、第六户区4#地居民配、第六户区4#地公用配II线。	2026年05月07日 23:00	2026年05月07日 23:30	0.5小时	侧方式		阜安西路二配II号切割至母联供电。	阜安西路二配电源运行。	
			祥星路一配	祥星路一配II号由国博园西四街所(国网)供电转至黄海路二所(基兰)供电。	祥星路一配15线祥星路一配国博园西四街所或阜安西路二配20线II祥星路一配20线II祥星路一配黄海路二所联供,祥星路一配15线解备。	2026年05月07日 23:30	2026年05月07日 24:00	0.5小时	祥星路一配15线祥星路一配国博园西四街所	第六户区6#地公用配II线、工业一厂加油站。	2026年05月07日 23:30	2026年05月07日 24:00	0.5小时	侧方式		祥星路一配II号由国博园西四街所(国网)供电转至黄海路二所(基兰)供电。	注意:确保黄海路二所20线开关两侧相位一致。	
			阜安西路二配	阜安西路二配20线II阜安西路二配祥星路一配联供,改接至阜安西路二配13线。	阜安西路二配20线II阜安西路二配祥星路一配联供退出,改接至阜安西路二配13线。	2026年05月08日 09:00	2026年05月08日 20:00	13小时	祥星路一配14线II祥星路一配阜安西路二配联供、阜安西路二配20线II阜安西路二配祥星路一配	/	/	/	/	/		施工/新送电	阜安西路二配联供前查	注意:发电完成后在阜安西路二配13线开关两侧一次核相正确。
			阜安西路二配恢复正常方式	阜安西路二配13线II阜安西路二配祥星路一配联供,10线母联解备。	/	2026年05月08日 21:00	/	阜安西路二配10线母联	/	/	/	/	侧方式		阜安西路二配恢复正常方式。	基兰配合合环并倒负荷。		
2	建设质量部	10KV	国博园西四街所、祥星路一配、国博园西四街所	国博园西四街所17线至祥星路一配16线电缆退出、国博园西四街所电缆拆除。	国博园西四街所17线至国博园西四街所16线、国博园西四街所2线至祥星路一配16线电缆退出、国博园西四街所电缆拆除。	2026年05月09日 09:00	2026年05月09日 10:30	1.5小时	国博园西四街所17线国博园西四街所国博园西四街所、国博园西四街所2线国博园西四街所国博园西四街所、国博园西四街所2线国博园西四街所祥星路一配联供、祥星路一配16线祥星路一配国博园西四街所	/	/	/	/	施工	栾延超 /13628833469	国博园西四街所至祥星路一配电缆拆除、国博园西四街所电缆拆除。	/	
			祥星路一配、阜安西路四配	祥星路一配6线、15线至阜安西路四配8线、13线电缆接入、新送电	祥星路一配6线、15线至阜安西路四配8线、13线电缆接入、新送电	2026年05月09日 11:00	2026年05月09日 23:00	12小时	祥星路一配6线、15线、阜安西路四配8线、13线	/	/	/	/	施工/新送电		/	送电完成后方式:祥星路一配6线、15线在运行;阜安西路四配8线、13线在解备。送电完成后在阜安西路四配8线、13线开关两侧一次核相正确。	
			祥星路一配、阜安西路四配	阜安西路四配I线、祥星路二配I号由国博园转至祥星路一配(基兰)供电。	祥星路二配I线I线至第七户区6#地中心配专用2号切割至阜安西路四配8线I阜安西路四配祥星路一配联供,祥星路二配I线解备。	2026年05月09日 23:30	2026年05月09日 24:00	0.5小时	祥星路二配I线I线至第七户区6#地中心配专用2	第七户区4#地居民生中心一配、第七户区4#地公用配I线、第七户区4#地商业配I线、第七户区6#地公用配I线、第七户区6#地商业配I线、第七户区6#地居民生中心二配、昆吾路小学专用配I线、第一二一中学专用配I线。	2026年05月09日 23:30	2026年05月09日 24:00	0.5小时	侧方式	栾延超 /13628833469	阜安西路四配、祥星路二配由国博园转至基兰供电。	/	
			祥星路一配、阜安西路四配	阜安西路四配II线、祥星路二配II号由国博园转至祥星路一配(基兰)供电。	祥星路二配20线II线至第七户区6#地中心配专用2号切割至阜安西路四配13线II阜安西路四配祥星路一配联供,祥星路二配20线解备。	2026年05月10日 23:30	2026年05月10日 24:00	0.6小时	祥星路二配20线II线至第七户区6#地中心配专用2	第七户区4#地居民生中心二配、第七户区4#地公用配II线、第七户区4#地商业配II线、第七户区6#地公用配II线、第七户区6#地商业配II线、第七户区6#地居民生中心一配、昆吾路小学专用配II线、第一二一中学专用配II线、龙王中心卫生室。	2026年05月10日 23:30	2026年05月10日 24:00	0.5小时	侧方式		/	/	
3	生产管理部	10KV	110KV荆州变所属10KV开闭所	配合荆州变10千伏I母停电检修,所属10千伏开闭所方式。	高铁展翼城一所9线荆州2负责并倒至10线母联供,9线解备;高铁展翼城二所9线荆州3负责并倒至10线母联供,9线解备;高铁展翼城三所9线荆州4负责并倒至10线母联供,9线解备;万祥一所1线荆州9负责并倒至10线母联供,1线解备;会展五期所1线荆州10负责并倒至10线母联供,1线解备;会展五期所7线荆州14负责并倒至展览中心所10线母联供,会展五期所7线解备;物流一路所2线荆州15负责并倒至10线母联供,2线解备。	2026年05月12日 09:00	/	/	高铁展翼城一所9线荆州2、高铁展翼城二所9线荆州3、高铁展翼城三所9线荆州4、万祥一所1线荆州9、会展五期所1线荆州10、会展五期所7线荆州14、物流一路所2线荆州15。	/	/	/	/	侧方式		/	/	
			110千伏荆州变	110KV荆州变10KV荆州I母停电检修	荆州111荆州#1主变、荆州10千伏I母停电;荆州10千伏I母及所属开闭(荆州1线-23线)一次设备检修预试、母联耐压试验、二次调试、保护装置定检、保护装置开关传动。	2026年05月12日 09:00	2026年05月14日 14:00	53小时	荆州111荆州111、10KV荆州12荆州101、冯庄2荆州冯庄、荆州10千伏I母及所属开闭(荆州1线-23线)、高铁展翼城一所9荆州2、高铁展翼城二所9荆州3、高铁展翼城三所9荆州4、万祥一所1荆州9、会展五期所1荆州10、会展五期所7荆州14、物流一路所2荆州15、荆州一场所2荆州15、会展中心#1专用配1荆州16、会展中心#2专用配1荆州17、会展中心#3专用配1荆州16。	会展中心#1专用配I线、会展中心#2专用配I线、会展中心#3专用配I线。	2026年05月12日 09:00	2026年05月14日 14:00	53小时	检修预试	殷书志 /1803856612	施工期间荆州变10KV I母停电,荆州#2主变主变运行,荆州变所属开闭所单电源运行。	/	

9	生产管理部	10kV	10kV工业十路二期、10kV工业十路三期。	10kV工业十路二期17至10kV工业十路三期20柜电缆改造	10kV工业十路二期17柜至10kV工业十路三期20柜电缆由400V电缆改为400V电缆 (需退出原有电缆，腾出孔位，接入新电缆)	2026年05月19日 09:00	2026年05月21日 18:00	57小时	10kV工业十路二期17柜1工业十路二期工业十路三期20柜、 10kV工业十路三期20柜1工业十路三期工业十路二期20柜	/	/	/	/	电缆改造	师玉洁 /16736893791	施工期间工业十路三期单电源运行	110kV神泉变配合环网方式		
					工业十路三期恢复正常运行方式。	/	2026年05月21日 18:00	/	工业十路三期10柜母联	/	/	/	/	负责并倒					
10	建设管理部	10kV	平安西路一配、平安西路二配	1、平安西路一配7柜至平安西路二配1柜原有电缆退出，更换为400电缆。 2、平安西路一配7柜、15柜至平安西路二配1柜、20柜电缆接入，更换光缆保护及更换光缆保护及调试传动对点，新送电。	1、平安西路一配7柜至平安西路二配1柜原有电缆退出，更换为400电缆。 2、平安西路一配7柜、15柜至平安西路二配1柜、20柜电缆接入，更换光缆保护及调试传动对点，新送电。	2026年05月19日 09:00	2026年05月22日 22:00	66小时	平安西路一配7柜1平安西路一配平安西路二配1柜、平安西路一配15柜1平安西路二配1平安西路二配平安西路一配1柜、平安西路二配20柜	/	/	/	/	施工/新送电	张磊 /13626853469	/	注意：送电完成后在平安西路二配1柜、20柜开关两侧一次核相正确。 送电后运行方式： 平安西路一配7柜、15柜运行； 平安西路二配1柜、20柜备用。		
11	建设管理部	10kV	怡乐一所	怡乐一所I母由神泉路三配(国网)神泉和融路二配(嘉兰)供电。	怡乐一所9柜I怡乐一所神泉路三配联负荷倒至4柜I怡乐一所神泉路二配联供，9柜解备。	2026年05月18日 23:00	2026年05月18日 23:30	0.5小时	怡乐一所9柜I怡乐一所神泉路三配联	怡养苑公用配I段	2026年05月18日 23:00	2026年05月18日 23:30	0.5小时	倒方式			注意：确保怡乐一所9柜I怡乐一所神泉路三配联开关两侧相位一致供电。		
				怡乐一所II母由神泉路三配(国网)神泉和融路二配(嘉兰)供电。	怡乐一所12柜II怡乐一所神泉路三配联负荷倒至18柜II怡乐一所神泉路二配联供，12柜解备。	2026年05月19日 23:00	2026年05月19日 23:30	0.5小时	怡乐一所12柜II怡乐一所神泉路三配联	怡养苑居民配、怡养苑公用配II段。	2026年05月19日 23:00	2026年05月19日 23:30	0.5小时	倒方式			注意：确保怡乐一所12柜II怡乐一所神泉路三配联开关两侧相位一致供电。		
				10kV神泉路三配1柜I融路业第七棚户区6#地中心配专用2负荷倒至10柜母联供，1柜解备。	2026年05月19日 23:30	2026年05月19日 24:00	0.5小时	10kV神泉路三配1柜I融路业第七棚户区6#地中心配专用2	第七棚户区6#地居民一配、第七棚户区6#地公用配I段、第七棚户区6#地商业配I段。	2026年05月19日 23:30	2026年05月19日 24:00	0.5小时	倒方式			/			
				10kV神泉路三配1柜I融路业第七棚户区6#地中心配专用2。	2026年05月20日 09:00	2026年05月20日 22:00	13小时	10kV神泉路三配1柜I融路业第七棚户区6#地中心配专用2。 10kV神泉路三配7柜I神泉路三配怡乐一所联、10kV怡乐一所9柜I怡乐一所神泉路三配联。	/	/	/	施工/新送电							注意：送电完成后在神泉路三配1柜开关两侧一次核相正确。 送电后运行方式： 怡乐一所9柜运行； 神泉路三配1柜解备。
				神泉路三配10柜母联负荷倒至1柜I神泉路三配怡乐一所联供，10柜解备。	2026年05月20日 23:00	2026年05月20日 23:30	0.5小时	神泉路三配10柜母联	第七棚户区6#地居民一配、第七棚户区6#地公用配I段、第七棚户区6#地商业配I段。	2026年05月20日 23:00	2026年05月20日 23:30	0.5小时	倒方式						/
				10kV神泉路三配20柜II融路业第七棚户区6#地中心配专用2负荷倒至10柜母联供，20柜解备。	2026年05月21日 23:00	2026年05月21日 23:30	0.5小时	10kV神泉路三配20柜II融路业第七棚户区6#地中心配专用2	第七棚户区6#地居民二配、第七棚户区6#地公用配II段、第七棚户区6#地商业配II段。	2026年05月21日 23:00	2026年05月21日 23:30	0.5小时	倒方式						/
			神泉路三配(7-6)	10kV神泉路三配20柜II融路业第七棚户区6#地中心配专用2。	2026年05月22日 09:00	2026年05月22日 22:00	13小时	10kV神泉路三配20柜II融路业第七棚户区6#地中心配专用2。 10kV神泉路三配14柜I神泉路三配怡乐一所联、怡乐一所12柜II怡乐一所神泉路三配联。	/	/	/	/	施工/新送电			注意：送电完成后在神泉路三配20柜开关两侧一次核相正确。 送电后运行方式： 怡乐一所12柜运行； 神泉路三配20柜解备。			
				并倒负荷，神泉路三配恢复正常运行方式(神泉路三配10柜母联负荷并倒至20柜II神泉路三配怡乐一所联供，10柜解备)。	/	2026年05月22日 23:00	/	神泉路三配10柜母联	/	/	/	/	倒方式			神泉路三配II母由融路二配(嘉兰)供电。 嘉兰变配合环网方式。			
12	建设部	10kV	110kV融泰变	10kV青州大道一配2柜至10kV融泰出线26柜电缆接入，融泰变10kV母联新送电。	10kV青州大道一配2柜至10kV融泰出线26柜电缆接入，融泰变10kV母联新送电。	2026年5月20日 09:00	2026年5月20日 18:00	9小时	/	/	/	/	/	施工/新送电	牟金龙 /16226102622	110kV融泰变10kV母联试运行	/		
13	生产管理部	10kV	10kV嘉兰变、10kV融泰变	10kV嘉兰13柜I嘉科光电专用1至10kV嘉科光电专用配1A柜间电缆+接入110kV融泰变10kV融泰出线1、出线2	10kV嘉兰13柜I嘉科光电专用1至10kV嘉科光电专用配1A柜间电缆+接入110kV融泰变10kV融泰出线1、出线2	2026年5月21日 09:00	2026年5月21日 21:00	12小时	10kV嘉兰13柜I嘉科光电专用1、10kV融泰出线1、10kV融泰出线2。	嘉科光电专用配I段	2026年5月21日 09:00	2026年5月21日 21:00	12小时	施工/新送电	师玉洁 /16736893791、 张磊 /13626853469	融泰变10kV母联由嘉兰13柜供。	/		
14	生产管理部	10kV	10kV I太湖路线、10kV II太湖路线。	10kV太湖路线57#杆，58#杆架空线迁改	10kV太湖路线57#杆，58#杆架空线迁改	2026年5月22日 18:00	2026年5月23日 02:00	8小时	10kV I太湖路线61#杆北开关、10kV II太湖路线51#杆南开关。	10kV I太湖路线51#杆开关后所带线路用户 10kV雁庄线 10kV雁庄北支线 10kV张皇线 停电用户：8户 拔野李路基建专用箱、 10kV雁庄5#农排线路5#农排、 10kV雁庄12#农排线路12#农排、 10kV雁庄12#农排线路12-1#杆10kV自调地线、自调地专用变、 10kV II太湖路线60#杆农排线太湖路60#农排、 10kV II太湖路线75#杆10kV张皇线金明排渠专用变、 10kV II太湖路线75#杆农排线太湖路75#农排、 10kV II太湖路线88#杆农排线太湖路88#农排。	2026年5月22日 16:00	2026年5月23日 02:00	8小时	架空线迁改	范文广 /17803872356	/	/		
				10kV工业九路二期1柜I工业九路二期工业十路三期联负荷并倒至10柜母联供，1柜解备。	2026年5月25日 09:00	/	/	/	10kV工业九路二期1柜I工业九路二期工业十路三期联	/	/	/	/	倒方式					

郑州航空港兴港电力有限公司 2026 年 5 月份停电公告

尊敬的用电客户：

为保障电网设备安全可靠运行，我公司 2026 年 5 月份将对以下片区进行计划停电安排，现将具体停电时间及停电范围公告如下：

(1) 2026 年 5 月 06 日

• **停电时间**：2026 年 05 月 06 日 23: 00—2026 年 05 月 06 日 23: 30

• **停电线路**：幸安西路二配1板I幸安西路二配幸安西路一配联。

• **停电范围**：第六棚户区4#地公用配I段、隔压换热站专用配I段、第六棚户区5#地公用配I段、第六棚户区5#地居民配、六区中学专用配。

(2) 2026 年 5 月 07 日

• **停电时间**：2026 年 05 月 07 日 23: 00—2026 年 05 月 07 日 23: 30

• **停电线路**：幸安西路二配20板II幸安西路二配祥里路一配联。

• **停电范围**：梅河湿地二期光伏专用配、隔压换热站专用配II段、第六棚户区4#地居民配、第六棚户区4#地公用配II段。

• **停电时间**：2026 年 05 月 07 日 23: 30—2026 年 05 月 07 日 24: 00

• **停电线路**：祥里路一配15板祥里路一配园博园西四街缆箱联。

• **停电范围**：第六棚户区5#地公用配II段、工业一路加油站。

(3) 2026 年 5 月 09 日

• **停电时间**：2026 年 05 月 09 日 23: 30—2026 年 05 月 09 日 24: 00

• **停电线路**：祥里路二配1板I航程置业第七棚户区5#地中心配专用2。

• **停电范围**：第七棚户区4#地居民生活中心一配、第七棚户区4#地公用配I段、第七棚户区4#地商业配I段、第七棚户区5#地公用配I段、第七棚户区5#地商业配I段、第七棚户区5#地居民生活中心二配、思存路小学专用配I段、第一二一中学专用配I段。

(4) 2026 年 5 月 10 日

• **停电时间**：2026 年 05 月 10 日 23: 30—2026 年 05 月 10 日 24: 00

• **停电线路**：祥里路二配20板II航程置业第七棚户区5#地中心配专用2。

• **停电范围**：第七棚户区4#地居民生活中心二配、第七棚户区4#地公用配II段、第七棚户区4#地商业配II段、第七棚户区5#地公用配II段、第七棚户区5#地商业配II段、第七棚户区5#地居民生活中心一配、思存路小学专用配II段、第一二一中学专用配II段、龙王中心卫生院。

(5) 2026 年 5 月 12 日

• **停电时间**：2026 年 05 月 12 日 09: 00—2026 年 05 月 14 日 14: 00

• **停电线路**：110kV荆州111、10kV荆州12板荆州101、冯庄2板荆州冯庄联、荆州10千伏I母及所属间隔（荆州1板-23板）、高铁展贸城一所9板荆州2、高铁展贸城二所9板荆州3、高铁展贸城三所9板荆州4、万洋一所1板荆州9、会展五街所1板荆州10、会展四路所7板荆州14、物流一路所2板荆州15、会展中心#1专用配1板荆州18、会展中心#2专用配1板荆州17、会展中心#3专用配1板荆州16。

• **停电范围**：会展中心#1专用配I段、会展中心#2专用配I段、会展中心#3专用配I段。

(6) 2026 年 5 月 13 日

• **停电时间**：2026 年 05 月 13 日 23:00—2026 年 05 月 14 日 06:00

• **停电线路**：10kV锦绣翠园（标四）居民生活专用配1GH1板锦绣翠园（标四）居民生活专用配盛锦二配联、10kV锦绣翠园（标四）居民生活专用配1GH6板锦绣翠园（标四）居民生活专用配居民生活区域配联、10kV锦绣翠园（标四）居民生活专用配1GH4板T1变、10kV锦绣翠园（标四）居民生活专用配1GH5板T2变。

• **停电范围**：锦绣翠园（标四）T1、T2变压器（1、2、3、4、5、7号楼）。

• 停电时间 :2026 年 05 月 13 日 23:00—2026 年 05 月 14 日 06:00

• 停电线路 :10kV锦绣翠园(标四)居民生活区域配2GH1板锦绣翠园(标四)居民生活区域配居民生活专用配联、10kV锦绣翠园(标四)居民生活区域配2GH3板T3变、10kV锦绣翠园(标四)居民生活区域配2GH4板T4变。

• 停电范围 :锦绣翠园(标四)T3、T4变压器(6、8、9、10、11、12号楼)。

(7) 2026 年 5 月 15 日

• 停电时间 :2026 年 05 月 15 日 09: 00—2026 年 05 月 15 日 17: 00

• 停电线路 :幸安西路一配15板高级中学基建专用1、幸安西路一配4板。

• 停电范围 :高级中学基建箱。

(8) 2026 年 5 月 18 日

• 停电时间 :2026 年 05 月 18 日 09: 00—2026 年 05 月 20 日 14: 00

• 停电线路 :110kV荆州112、10kV荆州25板荆州1021、10kV荆州35板荆州102联、荆州10千伏II母及所属间隔(荆州22板-48板)、高铁展贸城一所12板荆州26、高铁展贸城二所12板荆州27、高铁展贸城三所12板荆州28、万洋一所20板荆州46、会展五街所20板荆州45、会展四路所12板荆州44、II物流一路线18-1#杆开关、会展中心#1专用配25板荆州39、会展中心#2专用配26板荆州40、会展中心#3专用配26板荆州42。

• 停电范围 :会展中心#1专用配II段、会展中心#2专用配II段、会展中心#3专用配II段。

• 停电时间 :2026 年 05 月 18 日 23: 00—2026 年 05 月 18 日 23: 30

• 停电线路 :怡乐一所9板I怡乐一所祥里路三配联。

• 停电范围 :怡养苑公用配I段。

(9) 2026 年 5 月 19 日

• 停电时间 :2026 年 05 月 19 日 23: 00—2026 年 05 月 19 日 23: 30

• 停电线路 :怡乐一所12板II怡乐一所祥里路三配联。

• 停电范围 :怡养苑居民配、怡养苑公用配II段。

• 停电时间 :2026 年 05 月 19 日 23: 30—2026 年 05 月 19 日 24: 00

• 停电线路 :10kV祥里路三配1板I航程置业第七棚户区6#地中心配专用2。

• 停电范围 :第七棚户区6#地居民一配、第七棚户区6#地公用配I段、第七棚户区6#地商业配I段。

(10) 2026 年 5 月 20 日

• 停电时间 :2026年 05 月 20 日 23: 00—2026 年 05 月 20 日 23: 30

• 停电线路 :祥里路三配10板母联。

• 停电范围 :第七棚户区6#地居民一配、第七棚户区6#地公用配I段、第七棚户区6#地商业配I段。

(11) 2026 年 5 月 21 日

• 停电时间 :2026 年 05 月 21 日 23: 00 —2026 年 05 月 21 日 23: 30

• 停电线路 :10kV祥里路三配20板II航程置业第七棚户区6#地中心配专用2。

• 停电范围 :第七棚户区6#地居民二配、第七棚户区6#地公用配II段、第七棚户区6#地商业配II段。

• 停电时间 :2026 年 05 月 21 日 09: 00—2026 年 05 月 21 日 21: 00

• 停电线路 :10kV嘉兰13板I惠科光电专用1、10kV熙泰出线1、10kV熙泰出线2。

• 停电范围 :惠科光电专用配I段。

(12) 2026 年 5 月 22 日

• 停电时间 :2026 年 05 月 22 日 18: 00—2026 年 05 月 23 日 02: 00

• 停电线路 :10kV I太湖路线51#杆北开关、10kV II太湖路线51#杆南开关。



• **停电范围** :10kV 太湖路线51#开关后所带线路用户10kV梁庄线10kV梁庄北支线、10kV张堂线停电用户: 8户、技师学院基建专用箱、10kV梁庄5#农排线梁庄线5#农排、10kV梁庄12#农排线梁庄线12#农排、10kV梁庄12#农排线12-1#杆10kV吕照选线 吕照选专用变、10kV II太湖路线60#杆农排线太湖路60#农排、10kV II太湖路线75#杆10kV张堂线金明养殖专用变、10kV II太湖路线76#杆农排线太湖路76#农排、10kV II太湖路线88#杆农排线太湖路88#农排。

(13) 2026年5月26日

- **停电时间** :2026年05月26日09:00—2026年05月26日21:00
- **停电线路** :10kV嘉兰26板II惠科光电专用1、10kV熙泰出线16、10kV熙泰出线17。
- **停电范围** :惠科光电专用配II段。

(14) 2026年5月27日

- **停电时间** :2026年05月27日23:00—2026年05月28日06:00
- **停电线路** :10kV锦绣桂园居民生活专用配AH1板锦绣桂园居民生活专用配郑港四配联、10kV锦绣桂园居民生活专用配AH5板锦绣桂园居民生活专用配居民生活区域配联、10kV锦绣桂园居民生活专用配AH3板T1变、10kV锦绣桂园居民生活专用配AH4板T2变。
- **停电范围** :锦绣桂园南区T1、T2变压器(2、3、4、5、6号楼)。
- **停电时间** :2026年05月27日23:00—2026年05月28日06:00
- **停电线路** :10kV锦绣桂园居民生活区域配AH1板锦绣桂园居民生活区域配锦绣桂园居民生活专用配联、10kV锦绣桂园居民生活区域配AH3板T3变、10kV锦绣桂园居民生活区域配AH4板T4变。
- **停电范围** :锦绣桂园北区T3、T4变压器(1、2、3、4号楼)。

(15) 2026年5月28日

- **停电时间** :2026年05月28日09:00—2026年05月28日09:30
- **停电线路** :10kV青州大道一柜1板嘉兰30。
- **停电范围** :坤达汽车专用箱、坤达二期柜、杰瑞资源专用箱。

***温馨提示:**

1. 以上线路停电, 将给您的生活带来不便, 敬请谅解。
2. 如接政府部门临时通知或因天气原因, 工作不能按期进行的, 停电时间另行通知。
3. 如用户原因需检修线路及设备停电情况, 建议与电网计划检修同步进行, 但需提前1个月办理相关工作手续, 如提前送电, 不另行通知。
4. 双电源供电用户, 请自行提前切倒电源及拉开停电线路的进线开关和刀闸, 严禁向停电线路倒送电。
5. 每月停电公告请关注兴港电力微信公众号“微营业厅”、兴港电力官方网站(<http://xinggangpower.com>)、兴港电力微信小区供电服务群或拨打24小时客服热线56567666及联系专属网格经理。

郑州航空港兴港电力有限公司
2026年4月27日